

プール用塩素連続注入器「日曹ハイクロネーター」で管理する場合

日曹ハイクロネーターN型での管理

- ①右記の表を参考にして、プール使用開始30分前に専用薬剤を投入してください。
- ②流量計の目盛は、塩素濃度を確認し調整してください。
- ③土曜・日曜日の2日間プールを使用しない時は、金曜日の夕方に4kgを、日曜日の1日だけ使用しない時は土曜日の夕方に2kg投入し、ろ過機を運転してください。

※ハイクロネーターの製品ラインナップ、並びに取り扱い方法については弊社ホームページをご確認ください。

標準使用量			
プール規模	屋外		屋内
	晴天	曇天	
100m ³	1.0 kg	0.8 kg	0.6 kg
200m ³	2.0 kg	1.6 kg	1.2 kg
300m ³	3.0 kg	2.4 kg	1.8 kg
400m ³	4.0 kg	3.2 kg	2.4 kg
500m ³	5.0 kg	4.0 kg	3.0 kg

※専用薬剤の品番：LT-200 LT-100 (N-30型は除く) HB-200S